



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края  
Прокуратура Староминского района

ул. Кольцовская 20, ст. Староминская, Россия 353600

тел. 8-86153 5-88-28  
*09.12.2021 № 27-01-2021 Прдп410*

Директору МКУК «МЦБ»

Дерюгиной Л.Н.

ул. Кольцовская, 52,  
ст. Староминская  
Староминской район

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений требований  
законодательства о противопожарной  
безопасности и противодействия терроризму

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения муниципальными учреждениями культуры Староминского района федерального законодательства о противопожарной безопасности, по результатам которой установлено следующее.

В соответствии со ст.ст.2 и 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 «С противодействии терроризму» одним из основных принципов борьбы с терроризмом является приоритет мер по предупреждению терроризма. Борьба с терроризмом в Российской Федерации осуществляется в целях выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности. Целью борьбы с терроризмом является предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности.

В соответствии с положениями ст. 1 Федерального закона от 21.12.1992 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" требования пожарной безопасности специальные условия социального и (или) технического характера установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - Правила) утверждены одноименные Правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проверкой соблюдения МКУК «МЦБ» требований пожарной безопасности установлено, следующее:

- в нарушение пункта 2 Правил не обеспечена разработка инструкции с мерами пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII правил противопожарного режима;

- в нарушение пункта 13 Правил не обеспечена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака не реже 1 раза в год;

- в нарушение пункта 3 Правил руководитель организации и лицо ответственное за пожарную безопасность не прошли обучение мерам пожарной безопасности с отрывом от производства в организации имеющей соответствующую лицензию;

- в нарушение п. 17, 30, 48, 50 Правил не обеспечено ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.

- в нарушение пункта 60 Правил не обеспечена замена огнетушителя № 1 с истекшим сроком эксплуатации.

Также наличие вышеуказанных нарушений, выявленных при проверке МКУК «МЦБ», противоречит и нарушает положения ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», закрепляющей принципы противодействия терроризму в Российской Федерации.

Указанные нарушения действующего законодательства были допущены должностными лицами МКУК «МЦБ» вследствие ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, подлежат незамедлительному устраниению и недопущению впредь.

Выявленные нарушения противоречат установленным федеральным законодательством основным принципам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования и культуры, а также не обеспечивают должным образом безопасность находящихся на территории муниципального бюджетного учреждения граждан, включая малолетних детей.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате, времени и месте его рассмотрения и принять меры организационно-правового характера по устраниению и недопущению впредь подобных нарушений закона.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц учреждения, допустивших нарушения требований федерального законодательства.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и мерах принятых к устраниению нарушений закона, сообщить в письменном виде в прокуратуру района в месячный срок с момента получения представления, с приложением копий приказов о наказании виновных лиц.

И.о. прокурора района  
советник юстиции

Е.Н. Фененко