



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края
Прокуратура Староминского района

ул. Кольцовская 20, ст. Староминская, Россия 353600

тел. 8-86153 5-88-28

09.12.2021 № 24-ОП-2021/2021-408

Директору МБУ «РДКС»

Кулишовой О.Н.

ул. Калинина, 2,
ст. Староминская
Староминский район

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о противопожарной
безопасности и противодействия терроризму

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения муниципальными бюджетными учреждениями культуры Староминского района федерального законодательства о противопожарной безопасности, по результатам которой установлено следующее.

В соответствии со ст.ст.2 и 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму» одним из основных принципов борьбы с терроризмом является приоритет мер по предупреждению терроризма. Борьба с терроризмом в Российской Федерации осуществляется в целях выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности. Целью борьбы с терроризмом является предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности.

В соответствии с положениями ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утверждены одноименные Правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности (далее - Правила).

Проверкой соблюдения требований пожарной безопасности установлено, что в нарушение пункта 51 Правил помещение насосной станции в подвальном помещении не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате

Прокуратура Староминского района

Краснодарского края

№ 27-01/Прдл408-21-20030045

отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей;

- в нарушение пункта 52 Правил не обеспечено проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Информация в журнал не внесена;

- в нарушение ст. 86 Федерального закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон 123-ФЗ), п. 6.1.7, 12.5 СП.10.3130.2021 электроприемники внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных насосных установок, электрозапорных устройств и т.п.) не обеспечены по I категории надежности электроснабжения. Отсутствует резервный источник питания; пожарные насосы внутреннего противопожарного водоснабжения не соответствуют II категории по степени обеспеченности подачи воды в соответствии с СП 8.13130, отсутствует резервный источник водоснабжения;

- в нарушение ст. 88 Закона № 123-ФЗ помещение насосной внутреннего противопожарного водоснабжения не отделено от помещений подвала ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости с заполнением проема противопожарной преградой 1 типа. Отсутствует противопожарная дверь в проеме.

Помещение электрощитовой не отделено от помещений подвала ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости с заполнением проема противопожарной преградой 1 типа. Отсутствует противопожарная дверь в проеме; помещение подвала не отделено от помещения под сценой ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости с заполнением проема противопожарной преградой 1 типа. Отсутствует противопожарная дверь в проеме; складские помещения подвала не отделены от помещения подвала ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости с заполнением проема противопожарными преградами 1 типа. Отсутствуют противопожарные двери в проеме.

- в нарушение пункта 15 Правил не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями трубопроводами между помещением насосной и подвалом, между подвалом и зрительным залом.

- в нарушение пункта 18 Правил, приямки у окон подвала засыпаны землей, окна подвального помещения заложены кирпичом.

- в нарушение ст. 83 Закона № 123-ФЗ, п.4.4, п. 5 таблицы 3 СП 486.1311.500.2020 подвальное помещение при размещении помещений складского назначения и электрощитовой не оборудовано автоматической системой обнаружения пожара.

- в нарушение пункта 50 Правил пожарный рукав в пожарном кране № 5 зрительного зала не присоединен к пожарному крану.
- в нарушение пункта 60 Правил не обеспечена замена огнетушителей № 8,7,9 с истекшим сроком эксплуатации.
- в нарушение пункта 26 Правил не обеспечена возможность открывания дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа.
- в нарушение п. 54 Правил, п. 15 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты, установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические) не произведена работа по замене, ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние аккумуляторной батареи системы автоматической пожарной сигнализации.
- в нарушение п. 14 Правил устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток находятся в неисправном состоянии (сняты);
- в нарушение п. 54 Правил не организовано периодическое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности на путях эвакуации
- в нарушение п. 30 Правил не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;
- в нарушение п. 17, 23, 30, 48, 50 Правил не обеспечено ведение журналов эксплуатации систем противопожарной защиты; не обеспечено проведение проверки ограждений на кровле здания, а также наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.

Указанные обстоятельства создают условия для беспрепятственного проникновения на объект спорта и совершения террористических актов с наступлением огромного количества негативных последствий.

Также наличие вышеуказанных нарушений, выявленных при проверке МБУ «РДКС», противоречит и нарушает положения ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», закрепляющей принципы противодействия терроризму в Российской Федерации.

Указанные нарушения действующего законодательства были допущены должностными лицами МБУ «РДКС» вследствие ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, подлежат незамедлительному устранению и недопущению впредь.

Выявленные нарушения противоречат установленным федеральным законодательством основным принципам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования и культуры, а также не обеспечивают должным образом безопасность находящихся на территории муниципального бюджетного учреждения граждан, включая малолетних детей.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате, времени и месте его рассмотрения и принять меры организационно-правового характера по устранению и недопущению впредь подобных нарушений закона.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц учреждения, допустивших нарушения требований федерального законодательства.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и мерах принятых к устранению нарушений закона, сообщить в письменном виде в прокуратуру района в месячный срок с момента получения представления, с приложением копии приказов о наказании виновных лиц.

И.о. прокурора района
советник юстиции



Е.Н. Фененко