

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«25» октября 2022 г.
учётный № проверки 23220121000203971603



ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТАРОМИНСКОГО
РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

353600, ст. Староминская, ул. Пушкина, 35, тел. (86153) 58534, E-mail:

starominsky.ond@23.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

от «09» ноября 2022 г. «15» час «00» мин

(дата и время составления акта)

353600, ст. Староминская, ул. Пушкина, 35

(место составления акта)

АКТ № 2

внеплановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением:

Главного государственного инспектора Староминского района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Староминского района управления надзорной и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Скоропад Вадима Сергеевича № 2 от «25» октября 2022 г. (КНМ 23220121000203971603 от «25» октября 2022 г.)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках

Федерального государственного пожарного надзора в области гражданской обороны, реестровый номер функции № 10001495528

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Государственным инспектором Староминского района по пожарному надзору Старшим дознавателем отдела НД и ПР Староминского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Семеняко Дмитрием Владимировичем, эксперты не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

1) эксперты не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности граждан и организаций, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Краснодарский край, Староминский район, ст-ца.Староминская, ул. Калинина 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры и спорта»
Муниципального образования Староминский район, ИНН 2350012310, ОГРН
1122371001037, категория значительного риска

Юридический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Староминский район, ст-ца. Староминская, ул. Калинина, 2.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка была проведена в следующие сроки:

с «07» ноября 2022 г., 09 час. 00 мин. по «09» ноября 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 6 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «09» ноября 2022 г., 09 час. 00 мин. по «09» ноября 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, Староминский район, ст-ца. Староминская, ул. Калинина, 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлены:

1) **Протокол осмотра от «09» ноября 2022 г. в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Староминский район, ст-ца. Староминская, ул. Калинина 2**

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

опрос

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «09» ноября 2022 г., 12 час. 00 мин. по «09» ноября 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, Староминский район, ст-ца. Староминская, ул. Калинина, 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлены:

письменное объяснение от «09» октября 2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) **Материалы контрольно-наблюдательного дела;**

2) **Материалы, представленные контролируемым лицом и рассмотренные контрольным (надзорным) органом:**

1. **Технический паспорт и свидетельство о регистрации права собственности**
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры и спорта»
Муниципального образования Староминский район

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в решении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам проверки установлено:

Выявлены следующие нарушения в области гражданской обороны:

1. В нарушение абзаца третьего пункта 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны Постановление Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", пункты 1.3, 1.8 Приказа МЧС России от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях" не планируются контролируемым лицом мероприятия по:
 - подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых;
 - техническому обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны;
 - текущему и капитальному ремонтам защитных сооружений гражданской обороны.
2. В нарушение пунктов 2.2 Приказа МЧС России от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» не согласованы и не заверены копии поэтажных планов и экспликаций помещений объекта гражданской обороны, являющиеся обязательными приложениями к паспортам защитных сооружений гражданской обороны, имеющихсх у контролируемого лица:
 - органами технической инвентаризации;
 - организацией – балансодержателем;
 - органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
3. В нарушение подраздела 3.6 Приказа МЧС России от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» отсутствуют в защитных сооружениях гражданской обороны контролируемого лица:
 - паспорт защитного сооружения гражданской обороны с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений;
 - журнал оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны
 - сигнал оповещения гражданской обороны;
 - план перевода защитного сооружения гражданской обороны на режим приема укрываемых;
 - план защитного сооружения гражданской обороны с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации;
 - планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств (при наличии данных сетей в проектной документации);
 - эксплуатационная схема систем вентиляции защитного сооружения гражданской обороны (при наличии данных систем в проектной документации);
 - эксплуатационная схема водоснабжения и канализации защитного сооружения гражданской обороны (при наличии данных систем в проектной документации);
 - эксплуатационная схема электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны (при наличии данной системы в проектной документации);
 - инструкции по эксплуатации фильтро-вентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами (за исключением укрытий);
 - инструкция по обслуживанию дизельных электростанций (за исключением укрытий);
 - журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (противорадиационном укрытии) (при наличии данных систем в проектной документации);
 - журнал учета работы дизельных электростанций (за исключением укрытий);
 - журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования (за исключением укрытий);
 - схема эвакуации укрываемых из очага поражения (за исключением укрытий)
 - список телефонов.
4. В нарушение пункта 6.1.1 - 6.1.4, 6.2.1 - 6.2.6, 6.3.1 - 6.3.6, 6.4.1 - 6.4.5 Правил

эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 не осуществлена организацией подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых

5. В нарушение пункта 3.3.3 Приказа МЧС России от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» отсутствует вентиляция с механическим побуждением в противорадиационном укрытии.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагается:

1. Протокол осмотра от «09» октября 2022 г в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст-ца. Староминская, ул. Калинина 2;
2. Протокол опроса Кулишовой Ольги Николаевны ;
3. Предписание № 2 / 3 об устранении нарушений в области гражданской обороны от 09.11.22.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Семеняко Дмитрий Владимирович – Старший дознаватель отдела НД и ПР Староминского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4B9248B1C3544E4123E11A7C4535D8
Владелец: Семеняко Дмитрий Владимирович
Действителен: с 15.08.2022 до 08.11.2023

ПОДПИСЬ

Семеняко Дмитрий Владимирович – Старший дознаватель отдела НД и ПР Староминского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю тел.:8 (86153) 5-85-34, e.mail: starominsky.ond@23.mchs.gov (фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБУК РДКС МО Староминский район Кулишова Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«9» ноября 2022 г.

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

