



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ст. Староминская

«11» июня 2021г
(место составления акта)(дата составления акта)

14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№219/33-84

по адресу/адресам: 353600, Краснодарский край, Староминский р-н, ст-ца Староминская, ул. Пушкина, 35.

(место проведения проверки)

Место(а) фактического осуществления деятельности: 353600, Краснодарский край, Староминский р-н, ст-ца Староминская, ул. Мира, д. 78 а, в т.ч. котельные по адресам: котельная №1 ст. Староминская, ул. Красная, д.11; котельная № 2 т. Староминская, ул. Красная, д. 24; котельная № 3 ст. Староминская, ул. Красная, д.14; котельная № 4 ст. Староминская, ул. Калинина, д. 2; котельная № 6 ст. Староминская, ул. Шевченко, д.2; котельная № 7 ст. Староминская, ул. Щорса, д.36; котельная № 8 ст. Староминская, ул. Тимашевская, д.137; котельная № 10 ст. Новоясенская, ул. Красная, д. 30; котельная № 11 п. Рассвет, ул. Зелёная, д. 18; котельная № 13 ст. Староминская, ул. Строителей, д. 16; котельная № 14 п. Орлово Кубанский..

На основании: распоряжения от «17» мая 2021г. № РП-270-1668-о

Выданного заместителем руководителя управления Коноваленко В.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка выполнения ранее выданного предписания от 03.03.2021 № 69/33-84, срок исполнения которого истекает 03.06.2021 в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Староминский район «Теплоэнергетик» (МУП «Теплоэнергетик»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН 2350010979, государственный регистрационный № 1082350000468.

Дата и время проведения проверки:

«04» мая 2021г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов;

«11» мая 2021г. с 09 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/12 часов.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Шамраев Владимир Владимирович 17.05.2021г. вх. № 135 15-00

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), уполномоченные на проведение проверки:

Гриненко Андрей Николаевич - государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями (председатель комиссии);

Шубный Андрей Николаевич - государственный инспектор межрегионального отдела по государственному энергетическому надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Староминский район «Теплоэнергетик» (МУП «Теплоэнергетик») Шамраев Владимир Владимирович (распоряжение Главы муниципального образования Староминский район от 08.02.2021 № 67-рл), специалист по ОТ Богдан Сергей Анатольевич, мастер Никулин Антон Владимирович, инженер КИП и А Мироненко Сергей Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено, что:

выявленные нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет.

Нарушения, указанные в ранее выданном предписании от 03.03.2021 № 69/33-84, устранены в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копия распоряжения на проверку № РП-270-1668-0 от 17.05.2021г.

Государственный инспектор _____ А.Н. Гриненко

Государственный инспектор _____ А.Н. Шубный

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

директор МУП «Теплоэнергетик» Шамраев В. В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» июня 2021 г.

ИНН
(подпись)

